

# CAPITOLATO D'APPALTO

**Affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 51 D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, per l'affidamento della "Fornitura di materiale elettrico per la realizzazione di n.1 linea elettrica interrata di distribuzione in media e bassa tensione in C/da Tramontana e n.1 linea elettrica interrata di distribuzione in media tensione in C/da Arso nel Comune di Ustica".**

**CUP: E21B20000810007**

**CIG : 908823371F**

---

## ART. 1 – PREMESSE

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica – Divisione VIII (ora Ministero per la Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia e il Clima – DGAECE), in qualità di organismo intermedio del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR ha pubblicato l' "Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle Regioni meno sviluppate" – Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, Asse IV, Azione 4.3.1".

La Stazione appaltante, IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.– Codice Fiscale 00138700828 – con sede legale in PALERMO via Via Giuseppe La Villa n°15 - 90143, ha presentato tra i progetti ammessi a finanziamento a valere sul citato Avviso il progetto denominato "USTICA – Una Soluzione innovativa di Centrale elettrica - Codice operazione:", identificato con il codice operazione SG2-SIC-IMP-01, CUP E21B20000810007.

Con decreto del 27/04/2021 il Ministero per la Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia e il Clima – DGAECE Div. VIII ha concesso alla IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L.– un contributo a titolo di aiuto individuale ai sensi del regime di aiuto istituito con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/10/2016.

E' estremamente urgente procedere senza ritardi alla esecuzione dell'opera prevista, per migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico oltreché rispettare gli obblighi previsti all'art. 3 del summenzionato decreto datato 27/04/2021 circa l'ultimazione e la messa in funzione dell'intervento finanziato entro il 31.12.2023.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure all'art.51 ha modificato le soglie consentendo l'Affidamento mediante procedura negoziata per servizi e forniture, con invito di almeno 5 operatori per importi tra €. 150.000,00 e 214.000,00 di euro.

## ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali elettrici occorrenti per gli interventi finalizzati alla realizzazione di n. 1 linea interrata di distribuzione in media e bassa tensione in c/da Tramontana e n.1 linea interrata di distribuzione in media tensione in c/da Arso del Comune di Ustica. È parte integrante della fornitura la consegna della merce franco Sede del cantiere.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 908823371F e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è E21B20000810007

Vista la natura dell'appalto non è possibile individuare una prestazione principale ed una prestazione secondaria.

### **ART. 3 - IMPORTO E FORMA D'APPALTO**

L'appalto è costituito da un solo lotto. L'ammontare indicativo delle forniture oggetto del presente appalto, è stabilito in € **169.843,35** oltre ad IVA.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente alla fornitura nel suo complesso.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità delle forniture da realizzare.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla S.A.

### **ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Con il presente appalto la S.A. intende acquistare materiali elettrici di vario tipo per la realizzazione di n.1 linea elettrica interrata di distribuzione in media e bassa tensione in C/da Tramontana e n.1 linea elettrica interrata di distribuzione in media tensione in C/da Arso nel Comune di Ustica

I materiali oggetto del presente appalto, sono esattamente configurabili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi. L'elenco esaustivo di seguito riportato indica la descrizione delle forniture, i quantitativi e le caratteristiche tecniche e costruttive:

**SEZIONE MT**

N.	DESIGNAZIONE	MISURA	QUANTITA'	IMPORTI		FORNITURA
				UNITARIO	TOTALE	
1	<p><b>CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 160</b></p> <p>Descrizione del cavidotto: Cavidotto in polietilene a doppia parete a marchio IMQ Conforme alla norma CEI EN 50086 – 1 (CEI 23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile, stabilizzata ai raggi U.V.: Resistenza allo schiacciamento: &gt; 450N. Esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio. Rotoli con tirafilo zincato e manicotto. [mt]</p> <p><i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana</i> 700 <i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</i> 800 <i>LINEA ARSO: Cab. CROCEVIA-Cab. Dissalatore</i> 400</p>		1900	3,07	5833	N.38 rotoli da 50mt/cad
2	<p><b>CAVO UNIPOLARE MT (NORMA CEI 20-13): Unipolare RG7H1M1 -12/20kV – sez.1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]</b></p> <p>-Anima Conduttore a corda rotonda compatta di rame rosso; -Semiconduttivo interno Elastomerico estruso -Isolante Mescola speciale di gomma ad alto modulo -Semiconduttivo esterno Elastomerico estruso pelabile a freddo -Schermatura A filo di rame rosso -Guaina AFUMEX, colore rosso</p> <p><i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana</i> 2550 <i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</i> 2250 <i>LINEA ARSO: Cab. CROCEVIA-Cab. Dissalatore</i> 1350</p>		6150	11,50	70725,00	N. 3 BOBINE DA 850 mt/cad N. 3 BOBINE DA 750 mt/cad N. 3 BOBINE DA 450 mt/cad
3	<p><b>TRECCIA RAME NUDO 35 mmq: (p.s. 0,318 kg/mt)</b></p> <p>corda rigida da 35mm<sup>2</sup> in rame elettrolitico nudo [kg]</p> <p><i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana</i> 207,9 <i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</i> 243,54 <i>LINEA ARSO: Cab. CROCEVIA-Cab. Dissalatore</i> 117,81</p>		569,25	12,23	6961,93	N.18 matasse da 100mt/cad
4	<p><b>TERMINALE UNIPOLARE SCONNETTIBILE: [N°]</b></p> <p>Terminali sconnettibili con esterno a T asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A – interfaccia C – con capocorda a compressione e spina di contatto idonei per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame sez.50 mmq. Connessione di cavi MT estrusi ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norma CE EN 50180 e CEI EN 50181.</p> <p><i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana</i> 6 <i>LINEA TRAMONTANA: Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</i> 6 <i>LINEA ARSO: Cab. CROCEVIA-Cab. Dissalatore</i> 3</p>		15	247,38	3710,70	N.5 terne
5	<p><b>GIUNTI TERMORESTRINGENTI: [N.]</b></p> <p>Giunto termorestringente per cavi unipolari di media tensione ad isolamento estruso con grado di isolamento 12/20 (24) kV sezione del cavo 25...95 mmq.</p> <p><i>LINEA ARSO: Cab. CROCEVIA-Cab. Dissalatore</i> 3</p>		3	109,74	329,22	N.1 terna

**SEZIONE BT**

N.	DESIGNAZIONE	MISURA	QUANTITA'	IMPORTI		FORNITURA
				UNITARIO	TOTALE	
6	<p><b>CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 110</b></p> <p>Descrizione del cavidotto: Cavidotto in polietilene a doppia parete a marchio IM Q Conforme alla norma CEI EN 50086 – 1 (CEI 23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile, stabilizzata ai raggi U.V.: Resistenza allo schiacciamento: &gt; 450N. Esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio. Rotoli con tirafilo zincato e manicotto. [mt]</p> <p>LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana LINEA TRAMONTANA: Cab. Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</p>	540 1210	1750	1,57	2747,50	N.35 rotoli da 50mt/cad
7	<p><b>CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 63</b></p> <p>Descrizione del cavidotto: Cavidotto in polietilene a doppia parete a marchio IM Q Conforme alla norma CEI EN 50086 – 1 (CEI 23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile, stabilizzata ai raggi U.V.: Resistenza allo schiacciamento: &gt; 450N. Esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio. Rotoli con tirafilo zincato e manicotto. [mt]</p> <p>LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana LINEA TRAMONTANA: Cab. Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</p>	500 1100	1600	0,81	1296,00	N.35 rotoli da 50mt/cad
8	<p><b>CAVO UNIPOLARE BT (NORMA CEI UNEL 35318): Unipolare FG16R16 -0,6/1kV – SEZ.1x95 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]</b></p> <p>Descrizione del cavo: -Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto -Isolante Gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 -Rivestimento interno Riempitivo/guainetta di materiale non igroscopico -Guaina In PVC speciale di qualità R16, colore grigio -Marcatura Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG16R16 G16 TOP 0.6/1 kV 1x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana LINEA TRAMONTANA: Cab. Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</p>	1950 2550	4500	11,52	51840,00	N. 3 BOBINE DA 650 mt/cad N. 3 BOBINE DA 850 mt/cad
8	<p><b>CAVO UNIPOLARE BT (NORMA CEI UNEL 35318): Unipolare FG16R16 -0,6/1kV – SEZ.1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]</b></p> <p>Descrizione del cavo: -Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto -Isolante Gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 -Rivestimento interno Riempitivo/guainetta di materiale non igroscopico -Guaina In PVC speciale di qualità R16, colore grigio -Marcatura Stampigliatura ad inchiostro ogni 1 m: FG16R16 G16 TOP 0.6/1 kV 1x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana LINEA TRAMONTANA: Cab. Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</p>	650 850	1500	6,40	9600,00	N. 3 BOBINE DA 650 mt/cad N. 3 BOBINE DA 850 mt/cad
9	<p><b>COLONNINA STRADALE IN VETRORESINA: [N.]</b></p> <p>Colonnina a pavimento: esecuzione equipaggiata con morsettiera sezionatrice a 3 vie per polo - 2 sezionamenti e derivazione protetta da portafusibili NH (Conchiglia CPS/2100/V/PT). LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana LINEA TRAMONTANA: Cab. Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna</p>	4 11	15	1120,00	16800,00	N. 3 BOBINE DA 650 mt/cad N. 3 BOBINE DA 850 mt/cad

#### ART. 5 - MODALITA' DELLE FORNITURE

La Ditta partecipando al presente appalto deve organizzare il servizio di fornitura di materiale elettrico come di seguito descritto:

1. la S.A. provvederà ad emettere il relativo ordinativo di fornitura per il materiale necessario.
2. La Ditta dovrà provvedere a recapitare il materiale ordinato, presso il magazzino aziendale sito in Ustica (PA) via P. Mattarella snc. Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna sono completamente a carico della ditta.

#### ART. 6 – TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura del materiale dovrà essere eseguita nel rispetto del seguente cronoprogramma:

- Il materiale sotto elencato – riferito alla *linea Arso: Cab.Crocevia-Cab. Dissalatore Media Tensione* - entro il **04/04/2022**

DESIGNAZIONE	QUANTITA'
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 160	400
CAVO UNIPOLARE MT (NORMA CEI 20-13): Unipolare RG7H1M1 -12/20kV – sez.1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	1350
TRECCIA RAME NUDO 35 mmq: (p.s. 0,318 kg/mt) [kg]	117,81
TERMINALE UNIPOLARE SCONNETTIBILE: [N°]	3
GIUNTI TERMORESTRINGENTI: [N.]	3

- La fornitura dovrà essere completata inderogabilmente entro e non oltre il **20/04/2022**;

In caso di ritardo o incompleta ricezione si applicheranno le penali meglio esplicitate nei successivi articoli. Saranno respinte le consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come marca e tipo a quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo, in pendenza o in mancanza del ritiro, il materiale rimarrà a disposizione del fornitore senza alcuna responsabilità del committente medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.

Il regolare utilizzo dei materiali e la presa in consegna, non esonerano comunque la ditta alla sostituzione di quei materiali che presentino per vizio occulto difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento della loro messa in opera.

#### ART. 7 – PREZZO CONTRATTUALE

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sulla tipologia delle forniture da prestare.

La S.A. pagherà solamente il materiale elettrico ordinato e ricevuto, considerando il prezzo offerto in sede di gara remunerativo di tutto quanto indicato nel presente capitolato.

La Ditta, partecipando alla gara al momento della presentazione dell'offerta economica dovrà prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa Ditta per garantire e assicurare il servizio di fornitura di materiale elettrico richiesto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, per tutto il periodo contrattuale, senza accampare oneri aggiuntivi, ma solamente sulla base dello sconto effettuato sull'importo a base d'asta.

I prezzi si intendono franco sede e comprensivi di tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato, compreso carico, trasporto, scarico e ogni movimentazione in genere della merce e delle attrezzature e quant'altro al fine di effettuare la fornitura come richiesto.

## **ART. 8 - PAGAMENTO FORNITURE**

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

La fornitura sarà liquidata entro 30 giorni dalla consegna.

La fornitura dovrà essere regolata mediante emissione di n° 5 fatture distinte secondo la destinazione del materiale come da specifica riportata in appendice. Dette fatture dovranno contenere, la natura e di quantitativi dei materiali, cui saranno applicati i prezzi unitari posta a base d'asta e la percentuale di ribasso operata e l'importo netto, ed inoltre dovranno essere riportati gli estremi della Determinazione di aggiudicazione, il relativo impegno spesa ed il CIG della procedura.

È diritto della S.A. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

## **ART. 9 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Costituisce comunque grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- la mancata ricezione, anche parziale, nei tempi e modalità previste nel presente Capitolato, del materiale richiesto. In caso si verificano inadempimenti alle prescrizioni contrattuali, dopo il secondo richiamo scritto, la S.A. avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salvo sempre ogni rivalsa per ogni danno e spesa sostenuti dalla S.A. derivanti da colpa o negligenza della Ditta aggiudicataria.

Qualora venisse riscontrata grave inadempienza alle norme contrattuali, la S.A. provvederà a notificare alla Ditta, a mezzo posta certificata, le relative manchevolezze.

Perdurando l'assuntore nell'inosservanza di pattuizioni di contratto, la S.A. potrà dichiarare risolto il contratto a suo insindacabile giudizio e si riserverà di procedere alla successiva aggiudicazione della ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria della gara d'appalto.

In materia di risoluzione contrattuale sono fatti salvi tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Qualora risulti inoltre che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento della fornitura eseguita oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Il direttore della fornitura o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore della fornitura o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione della fornitura, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati per la fornitura ancora da realizzare, la stazione appaltante dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- b) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione della fornitura nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione della stessa.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

In contraddittorio fra la Direzione della fornitura e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza della fornitura.

#### **ART. 10 - VALUTAZIONE OFFERTA**

L'aggiudicazione della fornitura in oggetto dovrà effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs 50/2016, mediante ribasso sull'elenco prezzi, intendendo come elenco prezzi il listino elencato all'art. 4 del Capitolato Speciale.

Per concorrere alla gara d'appalto la ditta partecipante dovrà presentare l'offerta consistente nella indicazione della percentuale di ribasso che intende praticare sul listino prezzi elencato nel precedente art. 4 in vigore alla data di presentazione dell'offerta, compilando il modello B "offertae onomica", allegato al presente capitolato speciale. Tale ribasso, unico, sarà applicato a tutti i prezzi unitari del listino.

I prezzi unitari del listino dell'art. 4 del presenta capitolato resteranno invariati per tutta la durata dell'appalto, e su di essi si applicherà il ribasso offerto.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **ART. 11- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Saranno ammesse alla gara le imprese:

1. iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l'attività prevista nel presente appalto;
2. che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
3. che assolvono ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale indicati nella lettera d'invito

#### **ART. 12- SUBAPPALTO**

AmMESSO secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a quanto normativamente previsto per contratti di sola fornitura.

- Avvalimento: ammesso secondo quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 13- STIPULA CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA**

Il contratto sarà stipulato a seguito della Determinazione di aggiudicazione dell'Appalto. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Fanno parte integrante del contratto anche il presente Capitolato Speciale come sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta, e l'offerta economica presentata.

La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Il contratto relativo al presente appalto verrà redatto in forma privata – amministrativa.

L'avvio della fornitura decorrerà dalla data di stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, a seguito di comunicazione di avvio dell'appalto.

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)

#### **ART. 14- PENALI**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, sarà applicata una penale giornaliera di 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di regolare esecuzione della fornitura.

#### **ART. 15- SPESE**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto.

#### **ART. 16- DIVIETO DI CESSIONE**

Alla ditta aggiudicataria è fatto assoluto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto ad altra ditta, pena la nullità dello stesso.



#### **ART. 17- RESPONSABILITA' PER DANNI**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per gli infortuni e per i danni arrecati alla S.A. o a terzi in genere nell'espletamento e in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Assume altresì l'obbligo di garantire alla S.A. la disponibilità piena delle forniture e di mantenerle estranee ed indenni avanti a pretese o azioni di terzi.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri.

L'Appaltatore dovrà comunicare i nominativi del proprio personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali dando tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione. Il personale opererà sotto la diretta sorveglianza del responsabile dell'Appaltatore che garantirà anche la buona esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre dovranno essere comunicati, oltre al nominativo anche un numero di telefono, un numero di fax ed una e-mail attivi nei normali orari d'ufficio, per poter ricevere le comunicazioni o gli ordini di fornitura relativi al presente appalto: sarà comunicato anche l'indirizzo di posta certificata.

L'Appaltatore si assumerà l'obbligo dell'apprestamento della fornitura con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Si precisa che è onere dell'appaltatore il costo del carico, trasporto e scarico dei prodotti forniti con bobine a perdere.

#### **ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

L'appaltatore è obbligato a presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

#### **ART. 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni e forniture o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 21 – CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie verrà definita dall'Autorità giudiziaria ordinaria competente, cioè il Foro di Palermo. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti previsti dalla normativa vigente.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente della S.A. responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

PER ACCETTAZIONE  
LA DITTA

Il RUP  
Ing. Salvatore Ruscotto

## APPENDICE

### **LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana Media Tensione**

DESIGNAZIONE	QUANTITA'
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 160	700
CAVO UNIPOLARE MT (NORMA CEI 20-13): Unipolare RG7H1M1 -12/20kV – sez. 1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	2550
TRECCIA RAME NUDO 35 mmq: (p.s. 0,318 kg/mt) [kg]	207,9
TERMINALE UNIPOLARE SCONNETTIBILE: [N°]	6

### **LINEA TRAMONTANA: Cab. Tramontana-Cab. Passo Madonna Media Tensione**

DESIGNAZIONE	QUANTITA'
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 160	800
CAVO UNIPOLARE MT (NORMA CEI 20-13): Unipolare RG7H1M1 -12/20kV – sez. 1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	2250
TRECCIA RAME NUDO 35 mmq: (p.s. 0,318 kg/mt) [kg]	243,54
TERMINALE UNIPOLARE SCONNETTIBILE: [N°]	6

### **LINEA ARSO: Cab. Crocevia-Cab. Dissalatore Media Tensione**

DESIGNAZIONE	QUANTITA'
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 160	400
CAVO UNIPOLARE MT (NORMA CEI 20-13): Unipolare RG7H1M1 -12/20kV – sez. 1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	1350
TRECCIA RAME NUDO 35 mmq: (p.s. 0,318 kg/mt) [kg]	117,81
TERMINALE UNIPOLARE SCONNETTIBILE: [N°]	3
GIUNTI TERMORESTRINGENTI: [N.]	3

### **LINEA TRAMONTANA: Cab. Parcheggio-Cab. Tramontana Bassa Tensione**

DESIGNAZIONE	QUANTITA'
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 110	540
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 63	500
CAVO UNIPOLARE BT (NORMA CEI UNEL 35318): Unipolare FG16R16 -0,6/1kV – SEZ. 1x95 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	1950
CAVO UNIPOLARE BT (NORMA CEI UNEL 35318): Unipolare FG16R16 -0,6/1kV – SEZ. 1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	650
COLONNINA STRADALE IN VETRORESINA: [N.]	4

### **LINEA TRAMONTANA: Cab. Tramontana-Cab. Passo madonna Bassa Tensione**

DESIGNAZIONE	QUANTITA'
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 110	1210
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE PER PROTEZIONE CAVI: Diam 63	1100
CAVO UNIPOLARE BT (NORMA CEI UNEL 35318): Unipolare FG16R16 -0,6/1kV – SEZ. 1x95 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	2550
CAVO UNIPOLARE BT (NORMA CEI UNEL 35318): Unipolare FG16R16 -0,6/1kV – SEZ. 1x50 mmq (comprese le bobine portacavo) [mt]	850
COLONNINA STRADALE IN VETRORESINA: [N.]	11